



## NS-VERTEILUNG

### Mittelspannungsanlage:

Fabrikat: **ABB**  
Typ: **ZS 8.4**

Technische Daten:  
Nennspannung: 24 kV  
Nennstrom: 1250 A  
Nennstrom Abzweigeverbindungen: 630 A  
Nennkurzzeitstrom 3 sek.: 25 kA

### TS 29 Im Langacker - MS Prinzipschema

Masstab:	Format: <b>A3</b>	Projektleiter: <b>M. Lussi</b>	Ersteller: <b>TBRO</b>	Datum: <b>07.02.2025</b>
 <p>die werke versorgung wallisellen Industriestrasse 13 Postfach 8304 Wallisellen</p> <p>Tel. +41 44 839 60 60 Fax +41 44 839 60 89 E-Mail: info@diewerke.ch Internet: www.diewerke.ch</p> <p>komfortabel leben</p>			Kontrolliert:	Datum:
			Revidiert:	Datum:
			Revidiert:	Datum:
			Revidiert:	Datum:
			Nummer: 350`158	
			Pfadt:	

### Legende:

Mittelspannung  
Niederspannung

GBA = Gebäudearmierung  
EG = Endgarnitur  
ET = Erdtrenner  
1.) = Schutzrelais