



3003 Bern

POST CH AG

BAV; scg

Eidgenössisches Starkstrominspektorat
Herr Andreas Schlageter
Luppenstrasse 1
8320 Fehraltorf

Aktenzeichen: BAV-411.09-11/3/20/50

Geschäftsfall: ESTI2025-050

Ihr Zeichen: AnSc1/LaAn

Ittigen, 20. Mai 2025

Stellungnahme Bundesamt für Verkehr (BAV)

Das BAV hat in seiner internen Vernehmlassung das vom ESTI als Leitbehörde geführte Vorhaben der Axpo Grid AG geprüft. Nach Überprüfung der zur Verfügung gestellten Dokumente teilt das BAV mit:

☐ **Stimmt** dem Vorhaben zu ☐ Stimmt dem Vorhaben
nicht zu ☒ Stimmt dem Vorhaben
mit Auflagen zu¹

Die vorliegende Stellungnahme im Sinne von Art. 62a, Abs. 1 RVOG² betrifft das Vorhaben mit nachfolgenden Gesuchen:

L-0159138.6 110 kV-Leitung Axpo/SBB Aathal - Uster - Volketswil
- Verlegung der bestehenden Leitung zwischen Mast Nr. 10 und Nr. 17

¹ Eine Auflage auferlegt dem Verfügungsadressaten Pflichten, ohne damit die Rechtswirksamkeit der Verfügung zu tangieren. Im Gegensatz dazu stehen Bedingungen, die je nach Ausgestaltung, die Rechtswirksamkeit der Verfügung beeinflussen. Eine Bedingung liegt bspw. vor, wenn zur Erteilung einer Genehmigung aus kantonaler Sicht zuerst eine gesetzliche Voraussetzung erfüllt sein muss.

² Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz, **SR 172.010**



Das BAV hat in seiner Vernehmlassung folgende Fachsektionen / Dienststellen angehört:

- Sektion Elektrische Anlagen

Genehmigungsbehörde im Sinne von Art. 16 Abs. 2 Bst. a EleG³ ist das Eidgenössische Starkstrominspektorat (ESTI).

Zusammenfassend beantragt das BAV folgende Auflagen in die ESTI-Verfügung zu übernehmen:

Allgemeine Auflage:

1. Die Gesuchstellerin hat gemäss Art. 33 Abs. 1 LeV sicherzustellen, dass der Abstand zwischen spannungsführenden Leitern unter sich und zu Tragwerken so bemessen ist, dass in den voraussehbaren Fällen keine Spannungsüberschläge, Spannungsübertritte, Erdschlüsse oder Kurzschlüsse auftreten können. Für die jeweiligen Abstände ist nach Art. 33 Abs. 2 LeV zu verfahren.

Detailtexte:

Betriebsinhaberin der Hochspannungsanlagen ist die Axpo Grid AG, Parkstrasse 23, 5400 Baden.

Der Planvorlage liegt eine Stellungnahme der betroffenen Bahn (SBB) bei.

Freundliche Grüsse

BUNDESAMT FÜR VERKEHR

Abteilung Sicherheit

Roger Schürch, Sachbearbeiter
Sektion Elektrische Anlagen

Per Zeiger an: ElektrischeAnlagen@bav.admin.ch

³ Elektrizitätsgesetz SR 734.0