



Bestehende MS
Kabelleitung auf
neuer Trafostation
Baguggiweg
einschlaufen

Bestehnde MS
Kabelleitung XKDT-YT
3x1x95/25 mm² Cu

Trafostation
Baguggiweg neu

Achtung :

Alle Leitungsverläufe sind annähernd eingezeichnet. Alle Masse ohne Gewähr. Gültigkeit: 2 Wochen. Leitungen im Bereich von Grabarbeiten sind vor Arbeitsbeginn zwingend von Hand zu sondieren. Bei Nichteinhalten dieser Weisung übernimmt der Schadenverursacher sämtliche entstandene Personen- und Sachschäden.

Änd.	Datum / Name	Gez.	svcGis
		Gepr.	
Änderung Status:		Ausgabe	15.04.2025
		Format	A3
		Maßstab	1:1000
Projekt			

Planauskunft

