

Legende:

Schaltgerätekombination mit
Bauartnachweis/Stücknachweis
Normreihe EN 61439-2

Schutzart IP 2XB

Abdeckungen/Abschottungen: Halogenfrei

Störlichtbogensicher gegen den
Bedienungsstandort und zwischen den
einzelnen Feldern

Metallgekapselte Ausführung

Räumliche Trennung von Sammelschienen,
Apparaten und Anschlussräumen

Separater Kabelanschlussraum
mit Anschlussraumabdeckung


Einschub-oder Einsatztechnik

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit: I_{cw} 40kA (1s)


Nennstrom Sammelschienen: 1600A
Sammelschienenabstand: DIN 185mm
Reihenfolge L1/L2/L3: von oben nach unten

Nennspannung: 3x400/230 V

Grundriss



Ansicht A



Elektroplanung für Elektrizitätswerke,
Industrie und Gewerbe

EVU-Beratung AG
9403 Goldach , 9326 Horn , Telefon 071 841 30 50
info@evu-beratung.ch, www.evu-beratung.ch

Technische Betriebe St. Margrethen

TS Kurt Metzlerstrasse
Disposition NSV

Plangrösse A3	Gezeichnet	28.11.2025 / JD
	Geändert	
Massstab -	Geändert	
	Geändert	
224278 / 4.2		