



TS 15 Pontresina Giandains
S-0088447
2789239/1151998

16kV-Leitung
TS 15 Pontresina Giandains - TS 188 Pontresina Schulhaus
Gesamtlänge: ca. 205m
Das neue Kabel wird in einem bestehenden Schutzrohr PE120/132 verlegt.

TS 188 Pontresina Schulhaus
2789325/1151924

Alte TS 27 Pontresina Schulhaus
(entfernt)

- Bestehend
- Neu
- Abbruch

16kV-Leitung TS 15 Pontresina Giandains -
neue TS 188 Pontresina Schulhaus

REPOWER

Ausgabedatum 09.02.2026
Format A1
Herausgeber svrGis

Dem Plan können keine verbindlichen Masse entnommen werden. Die genaue Lage und Tiefe der Leitungen ist durch Sondagen zu ermitteln.
Sämtliche Rechte (insbes. Eigentums- und Urheberrechte) verbleiben vollständig bei der Repower AG respektive dem entsprechenden
Netzeigentümer. Die Nutzungsbedingungen der Repower Planauskunft sind einzuhalten. Benützung der Daten der amtlichen Vermessung
durch die kantonale Vermessungsbehörde bewilligt.
© Repower AG (Repower AG, Via da Cial 12, 7742 Poschavo)
Störung melden: Prättigau / Rheintal +41 81 423 7711 | Engadina / Valposchavo +41 81 839 7375 | Surselva +41 81 926 2666

Massstab
1:200

0m 2m 4m 6m 8m 10m