

Beilage: Projektbeschreibung für Gesuch um Plangenehmigung (ESTI)

Projektname:	UW Voltastr. - UW Dolderweg	Kommentar:	Ersatz des 145kV-Leitungsstranges HHH10 zwischen dem Unterwerk UW Voltastrasse und dem UW Dolderweg. Die alten Einzelleiterkabel 300mm ² werden durch neue Einzelleiterkabel aus Alu mit einem Querschnitt von je 1000mm ² ersetzt. Im Bereich Unterer Rheinweg ab Oetlingerstrasse in Richtung UW Volta wird es eine neue Leitungsführung geben.
Projektnr. (ID):	N.17005		
Projektleiter:	David Knezevic		
Baubeginn:	01.03.2027		

Art der Arbeiten	Vorl. Nr. (L-xxxxxxx)	Besteh. Leitungs- index (Hxxxx)	Projekt- index (x)	Best. Gesamt- länge in m	zuentf. Länge in m	neu verl. Länge in m	Neue Gesamt- länge in m	Von (Stat. / Bez. / UW /..)	Vorl. Nr. (S- xxxxxxx)	Nach (Stat. / Bez. / UW /..)	Vorl. Nr. (S- xxxxxxx)	Ausna- hmen Art 9a (VPeA)	ESTI intern (A-xxxxxx)
Komplett Ersatz	140800	HHH10	1	2295	2295	2251	2251	UW Voltastrasse	76718	UW Dolderweg	97426	PGV	

Kabellänge für PGV (ohne IH und gtÄ)	2295	2295	2251	2251
--------------------------------------	------	------	------	------