BRÜNIGER

Brüniger AG, Kasernenstrasse 95, 7007 Chur

Eidg. Starkstrominspektorat
Luppmenstrasse 1
8320 Fehraltorf

Chur, 20. Juli 2026

Arosa Energie, Schulhausstrasse 1, 7050 Arosa
10 kV Kabelleitung zwischen TS Langwies Bahnhof und TS Langwies Sonnenrüti

Sehr geehrte Damen und Herren

Im Namen und Auftrag der Arosa Energie, gestatten wir uns, Ihnen beiliegend eine Planvorlage für die Änderung der 10 kV Kabelleitung zwischen TS Langwies Bahnhof und TS Langwies Sonnenrüti, einzureichen.

Das Projekt der Arosa Energie sieht vor, die bestehende Kabelleitung durch ein MS-Kabel Typ XKDT-YT 3x1x240/35mm² von dem Mast Nr. 21.1 bis zur TS Langwies Bahnhof zu ersetzen. Da das bestehende Kabel in einem Trasse mit Kabeldecksteine erstellt wurde, muss ein neuer Graben mit Kabelschutzrohren erstellt werden. Das bestehende Kabel wird ausgezogen. Der restliche und bestehende Teil der Leitung, der grösstenteils als Freileitung und ein kurzes Stück als Kabelleitung im Boden bis zur TS Langwies Sonnenrüti verlegt worden ist, bleibt wie bis Anhin.

Um Ihnen einen umfassenden Überblick über das Projekt zu verschaffen, haben wir Situationspläne in verschiedenen Massstäben beigefügt. Diese Pläne enthalten detaillierte Angaben über den Verlauf der Kabelleitung und die geplante Änderung.

Wir bitten Sie, die beiliegende Planvorlage zu genehmigen und stehen Ihnen für Auskünfte gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

Marco Roffler

Beilagen erwähnt

Brüniger AG | Kasernenstrasse 95, Postfach, 7007 Chur | +41 81 257 00 20 | info@brueniger.com