



Dimensionierung NS-Hauptverteilung  
 Fabrikat: Cellpack Power Systems AG  
 Norm: SN EN 61439-5  
 NHS-Lastschaltleisten: Hager Vertigroup  
 2 Trafo 1250kVA im Parallelbetrieb bei  
 geschlossenem Kuppelschalter  
 $I_n=1800A$ ,  $I_{cw}=66kA$ ,  $I_{pk}=145kA$

MS-Anlage: Siemens 8DJH, 20kA

|  |  |             |          |    |              |
|--|--|-------------|----------|----|--------------|
| Änderungen:  |  |             |          |    |              |
| TS Hinwil, Moos  |  |             |          |    |              |
| Dentra 3848 1  |  |             |          |    |              |
| Prinzipschema  |  |             |          |    |              |
| Masstab:   |  | Gezeichnet: | 20.12.24 | KP |              |
|  |  | Geprüft:    | 24.12.24 | KP |              |
|  |  | Baugruppe:  |          |    |              |
|  |  | Ersatz für: |          |    |              |
|  |  | =           | +        |    | Fo: A3       |
| Überlandstrasse 2<br>Postfach 792<br>8953 Dietikon<br>Tel. 058 359 21 11<br>Fax. 058 359 53 75 |  | 68505 -     |          |    | Anz.Bl.<br>1 |
| EKZ Elektrizitätswerke<br>des Kantons Zürich   |  |             |          |    | Blatt<br>1   |