

Von: [Hässig Jörg VD-WR-4](#)
An: [Kluser Valerio](#)
Cc: [Rhyner Pascal VD-WR-4](#)
Betreff: AW: Bach und Waldquerung SAK Rohranlage
Datum: Montag, 6. Mai 2024 07:43:13
Anlagen: [image001.jpg](#)
[image002.png](#)
[image003.jpg](#)

Grüezi Herr Kluser

Bei Lenkbohrungen unterhalb Waldareal haben wir normalerweise folgende Auflagen:

- Installationsplatz soll Waldboden nicht tangieren und keine Baumwurzeln verletzen
- Bohrung soll so tief sein, dass das Wurzelwerk der Bäume nicht verletzt wird
- Falls Bäume entfernt werden müssen, ist der Forstdienst zu kontaktieren
- Keine Materialablagerung auf Waldareal

Freundliche Grüsse
Jörg Hässig

Jörg Hässig
Regionalförster

[T +41 58 229 34 98](tel:+41582293498)
joerg.haessig@sg.ch
www.waldregion4.sg.ch

Volkswirtschaftsdepartement
Waldregion 4 See
Schulhausstrasse 12
8722 Kaltbrunn

Von: Rhyner Pascal VD-WR-4 <Pascal.Rhyner@sg.ch>

Gesendet: Freitag, 3. Mai 2024 09:00

An: Hässig Jörg VD-WR-4 <Joerg.Haessig@sg.ch>

Betreff: WG: Bach und Waldquerung SAK Rohranlage

Hallo Jörg

Was meinst du hierzu bezüglich Bewilligungen?

Freundliche Grüsse
Pascal Rhyner

Pascal Rhyner
Revierförster

[T +41 58 229 66 47](tel:+41582296647)
pascal.rhyner@sg.ch
www.waldregion4.sg.ch

Kanton St. Gallen
Forstrevier Ricken
Poststrasse 12
8725 Ernetschwil

Von: Kluser Valerio <valerio.kluser@sak.ch>

Gesendet: Dienstag, 30. April 2024 15:13

An: Bänziger Marcel BUD-AWE-WB <Marcel.Baenziger@sg.ch>; Rhyner Pascal VD-WR-4
<Pascal.Rhyner@sg.ch>

Betreff: Bach und Waldquerung SAK Rohranlage

Sehr geehrter Herr Bänziger und Herr Rhyner

Ich muss im Gebiet Schmerikon den Wald (Parz. 1249) und den Aabach (Route Nr. 27199, Parz. 401) unterqueren.

Im Anhang finden sie eine Situation wo ich die Querung gerne umsetzen würde.

Können sie mir hierzu die Auflagen und Bedingungen mitteilen, welche für den Bau auf mich zukommen werden?

Besten Dank im Voraus

Freundliche Grüsse

Valerio Kluser

Projektleiter Engineering Netz

T +41 71 229 55 06 | M +41 76 280 98 94



[Chatten Sie mit mir auf Teams](#)



St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG

Vadianstrasse 50 | Postfach 2041 | 9001 St. Gallen | +41 71 229 51 51 | info@sak.ch | sak.ch

[linkedin](#) | [youtube](#)

[cid:image003.jpg@01DA9D7B.2D9CF410](#)

