



Fouille à réaliser (362m)
PE120 MT XKDT 3x(1x240 Alim/35 Cu) Vers support n° 149
PE120 MT XKDT 3x(1x150 Alim/25 Cu) Liaison "Entre-Deux-Bolles - Les Bolles-du-Vent"

NOUVEL INTERRUPTEUR N°238
Nouvelle mise en câble

NOUVEAU MAT HEB
n° 149
2127113 / 11901569

Fouille à réaliser (197m)
PE120 MT XKDT 3x(1x150 Alim/25 Cu)

Fouille à réaliser (7m)
PE120 MT XKDT 3x(1x240 Alim/35 Cu)

Fouille à réaliser (250m)
PE120 MT XKDT 3x(1x150 Alim/25 Cu)

NOUVEL INTERRUPTEUR N°237

Nouvelle mise en câble

NOUVEAU MAT HEB
n° 157
2527011 / 11903300

Etabli sur la base des données de la mensuration officielle ou du service topographique fédéral

Coord. E 2°52'585 Coord. N 1°19'561

COMMUNE DE LA CÔTE-AUX-FÉES

Ligne souterraine MT "Bolles de l'Eglise" - "Entre-Deux-Bolles"

Ligne mixte MT "Entre-Deux-Bolles" - "Verrières Collège"

Ligne souterraine MT "Entre-Deux-Bolles" - "Les Bolles-du-Vent"

Ligne mixte MT "Les Bolles-du-Vent" - "Les Bourquins"

Echelle	Dessiné	Date	Visa	Contrôlé	Visa
1:1500	A	18.10.2024	DA	21.10.2024	DCR
	Modif. B	23.01.2025	DA	23.01.2025	DCR
	Modif. C	01.04.2025	SV	01.04.2025	SV
Remplace	Modif. D				
Imprimé	01.04.2025				

groupe

Réseau MT / BT Neuchâtel

Les Vernets
2035 Corcelles / NE

Tél: 032 732 41 11
Fax: 032 732 42 22

DEEX

EXNE

6325