



Legende zu Seiltypen								
SEIL	ART	SEILANZ.	SEILTYP / QUERSCHNITT	STROMKR.BEZ.	SEIL PHASE	AUSL.TEMP.	N/mm² @10°C	ZUS.LASTIN(N)
A	380	2	600-AAAC	ST637	L3	80	40,0	20
B	380	2	600-AAAC	ST637	L2	80	40,0	20
C	380	2	600-AAAC	ST637	L1	80	40,0	20
D	380	2	600-AAAC	ST774	L3	80	40,0	20
E	380	2	600-AAAC	ST774	L2	80	40,0	20
F	380	2	600-AAAC	ST774	L1	80	40,0	20
Z	0	1	324-AAAC (OPGW-144F)	-	ES	0	bei info	20

Legende:

	Bestand		Geländelängsschnitt Achse
	Projekt Freileitung		Geländelängsschnitt Links
	Abbruch		Geländelängsschnitt Rechts

Projezt  Xpoxo Grid AG Parkstrasse 23 CH-5401 Baden		Ersteller Dok. Nr.: - Planungsage Nr.: -
Dokumentenart: Längenprofil		Masstab: 1:2000 / 1:500
Gemeinde: Albulai/Akra, Lantsch/Lenz		
Anlage / Trasse: TR1360 Pradella - Sils im Domleschg		
ST637 380-kV Filisur-Sils (Schin)		
ST929 380-kV Pradella-Sils		
- - -		
Abchnitt: Mast 1360x233 - Mast 1360x238		
Betreff: Leitungsmodernisierung Abschnitt 1 Filisur - Sils Domleschg		

Erstellt Name / Datum	Geprüft Name / Datum	Freigegeben Name / Datum	Beschreibung Änderung
Erstellt: tobex / 24.01.2025	gepr: / 24.01.2025	best: / 24.01.2025	
Rev. 01	-	-	-
Rev. 02	-	-	-
Rev. 03	-	-	-
Projekt Name Plangenehmungsverfahren		Fachbereich Leitungsbau	Entscheidungs-Code PLS-CADD / CH3D Dokumentation TR1360-FRE-1-5009



Bleichenhättstrasse 31
CH 5001 Aarau

Firma
 A1360-594
Seite 01 von 01