



Fundamentverstärkung mit Totalersatz Mastsockel

Schnitt A-A 1:50




Schnitt B-B 1:50




Fundamentverstärkung ohne Totalersatz Mastsockel


Schnitt A-A 1:50




Schnitt B-B 1:50



Grundriss 1:50



Grundriss 1:50



Legende	
	Beton bestehend
	Beton NPK C, C30/37, XC4, XF1, C1 0.10, D_max 32
	Magerbeton CEM I 150 kg/m³

Ersteller:		Ersteller Dok. Nr.: TR1360-BAU-2-07002	
Dokumententyp: Typ Riegel		Planvorlage Nr.: L-096762 / L-151250	
Gemeinde: La Punt-Chamues-ch / Filisur Bergün		Massstab: 1:50	
Anlage / Trasse: TR 1360 Pradella - Sils im Domleschg			
ST638 380-kV Filisur - Robbia (Albula)			
ST929 380-kV Pradella - Sils			
-			
-			
Abschnitt: Mast 1360x127 - Mast 1360x201			
Betreff: Leitungsmodernisierung Abschnitt 2 La Punt Chamues-ch - Filisur			
Erstellt	Name / Datum	Geprüft	Name / Datum
Erstellt	LO/22.05.2025	AS/22.05.2025	MU/22.05.2025
Rev. 01	-	-	-
Rev. 02	-	-	-
Rev. 03	-	-	-
Projektphase		Entstand aus / Modellquelle	
Baueingabe		Tiefbau	
swissgrid		Bleichemattstrasse 31	
CH 5001 Aarau		Dokumentnummer	
		TR1360-BAU-2-07002	
		Format	
		840/594	
		Sprache	
		DE	
		Blatt	
		02 von 02	