

L-2549711.1, Swissgrid AG, UN/C 844875

Übertragungsleitung

Allgemeine Infos

Gesuchsnummer

L-2549711.1

Name/Bezeichnung der Anlage

380 kV-Leitung Beznau - Mettlen (TR2110 Niederwil - Obfelden)

Projektbeschreibung

380-/220 kV, Niederwil-Obfelden, (AG, ZH), Spannungserhöhung auf 2x380 kV.

Ersatz der bestehenden Freileitung L-0179324 auf teilweise neuem Trasse.

Das Projekt beinhaltet den:

Neubau von 35 Stahlgittermasten inkl. Fundament

Neubau von 2 Übergangsbauwerken

Neubau einer doppelsträngigen Kabelleitung inkl. Schächten

Verstärkung von 6 bestehenden Fundamenten und 3 bestehenden Masten

Einzug neuer Leiter- und Erdseile

Montage neuer Isolatorenketten

Korrosionsschutz

Rückbau der bestehenden Freileitung mit 49 Masten

Projektbedarf:

Verbesserung der Versorgungssicherheit der Regionen Aargau West,

Zürich Nord und linkes Zürichseeufer/Zug;

Erhöhung der grenzüberschreitenden Netzkapazität (NTC) im Norden;

Entlastung der Nord-Süd-Leitungsachse Laufenburg-Gösgen-Mettlen,

Erhöhung der Vermaschung und damit der n-1-Sicherheit auf der Netzebene

Sammelgesuch/Projektnummer

I_12131_13

Koord. X Von

2'663'787

Koord. Y Von

1'247'892

PLZ

5524 Niederwil AG AG

Koord. X Nach

2'675'160

Koord. Y Nach

1'236'061

PLZ

8912 Obfelden ZH

Gesuchsteller

Swissgrid AG (132397)

Bleichemattstrasse 31

5000 Aarau 1

Kontaktperson

Luis Mata

luis.mata@swissgrid.ch

Betriebsinhaber

Swissgrid AG (132397)

Bleichemattstrasse 31

5000 Aarau 1

Kontaktperson

Luis Mata

luis.mata@swissgrid.ch

Rechnungsadresse

Swissgrid AG (132397)

Bleichemattstrasse 31

5000 Aarau 1

Kontaktperson

CS-PC / Rechnungseingang

Eingabe für

Neubau

☒ Ja ☐ Nein

Netzebene ([Link zu Netzebenenmodell](#))

1

Änderung der Vorlage

Ersatz der Vorlage

L-179324

Provisorium/Betriebsdauer bis

Baustromversorgung

☐ Ja ☒ Nein

Begründung des Vorhabens gemäss RL 235 Punkt 1.1.3 d

Die Station/Leitung dient der Stromversorgung für eine eidgenössisch konzessionierte Seilbahnanlage

Anlagenname

Anlagennummer

Windpärke:

Handelt es sich beim Projekt um eine Anlage für die Erschliessung eines Windparks, für das der Guichet Unique Windenergie/BFE die Koordination der Stellungnahmen der Bundesbehörden (Art. 14 Abs. 4 EnG und Art. 7 Abs. 1 EnV) durchgeführt hat?

☐ Ja ☒ Nein

worden ist, ein

Falls Ja: Geben Sie die ID-Nummer, die vom Guichet Unique vergeben

Spannung: System

	Frequenz [Hz]	Nennspannung [kV]	Betriebsspannung [kV]	Anzahl Stränge / Schleifen
System 1	50	420	380	1
System 2	50	420	220	1

Massnahmen bezüglich NISV

Sind Massnahmen zur Einhaltung der NISV nötig?

☐ Ja ☒ Nein

Falls ja, welche?

Falls andere, welche?

Ausnahmebewilligung gemäss NISV notwendig?

☐ Ja ☒ Nein
Längenangaben Leitungen

Freileitung: Gesamtlänge (m)	55683
Freileitung: Umzubauende/neue Länge (m)	14279
Freileitung: Abzubrechende Länge (m)	15505
Kabelleitung: Gesamtlänge (m)	5842
Kabelleitung: Umzubauende/neue Länge (m)	4547
Kabelleitung: Abzubrechende Länge (m)	0
Rohranlage: Gesamtlänge (m)	5722
Rohranlage: Umzubauende/neue Länge (m)	4427
Rohranlage: Abzubrechende Länge (m)	0

Weitere Angaben Leitungen**Freileitung****Leistungsart**

Weitspannleitung

☒ Ja ☐ Nein

Regelleitung

☐ Ja ☒ Nein

Luftkabel

☐ Ja ☒ Nein

ohne Erdseil

☐ Ja ☒ Nein

Erdseil ohne Datenleiter

☐ Ja ☒ Nein

Erdseil mit Datenleiter

☒ Ja ☐ Nein

Durchleitung Daten Dritter?

☐ Ja ☒ Nein

Durchleitungsrechte für Daten vorhanden?

☐ Ja ☒ Nein

Leiterseil mit Teilisolierung

☐ Ja ☒ Nein
Tragwerksart

Holzmast

☐ Ja ☒ Nein

Betonmast

☐ Ja ☒ Nein

Vollwandiger Stahlmast

☐ Ja ☒ Nein

Gittermast

☒ Ja ☐ Nein

Andere, welche?

Anzahl Leiter/Leitermaterial

Querschnitt pro Leiterseil (mm²)

1000

Leiterseil: Draht

☐ Ja ☒ Nein

Leiterseil: Seil

☐ Ja ☒ Nein

Leiterseil: Cu

☐ Ja ☒ Nein

Leiterseil: Al

☐ Ja ☒ Nein

Leiterseil: Ad

☒ Ja ☐ Nein

anderes Material, welches?

Querschnitt des Erdseils (mm²)

Erdseil: Seil

Erdseil: Cu

Erdseil: Al

Erdseil: Ad

anders Material, welches?

Kleinster Bodenabstand (m)

Maximaler einpoliger Erdfehlerstrom (A)

Massgebender Strom nach IEC 60287 (A)

Kabelleitung

Kabelart

Kunststoffkabel

Massen-/Ölkabel

Andere, welche?

Verlegungsart (bestehende Kabeltrasse ohne jegliche Eingriffe in den Boden sind in den Plänen zu kennzeichnen)

Im Erdreich

Falls im Erdreich: minimale Überdeckung (m)

Im Kabelschutzrohr, in 1 Rohr verlegt

Im Kabelschutzrohr, Einleiterkabel in getrennten Rohren

Falls in Kabelschutzrohr, minimale Überdeckung (m)

Im Gebäude

In begehbarem Tunnel/Medienkanal

Im Gewässer

Andere, welche?

Leitungsschutz/Werkstoff

Kunststoffrohr

Betonrohrblock

Zement-/Betonrohr

Stahlrohr

Deckplatte

Kabelstein

Tablar/Pritsche

Andere, welche?

Kabellquerschnitt (mm²)

Falls Andere, welche?

Kabeltyp

Falls Andere, welche?

Leitermaterial Cu

Leitermaterial Al

Leitermaterial Ad

Anderes Leitermaterial, welches?

Maximaler einpoliger Erdfehlerstrom (A)

Massgebender Strom nach IEC 60287 (A)

Abbruch Frei-/Kabelleitung

Abbruch (abzubrechende Frei-/Kabelleitungen und allfällige Schutzgebiete sind in den Plänen einzuzeichnen)

Abbruch Frei-/Kabelleitung in Schutzgebiet (gem. Register Landschafts-, Natur- und Heimatschutz)

Falls ja, welche Anzahl Meter:

Abbruch Freileitung Höhe > 25 m (bezüglich Luftfahrthindernis Art. 65a VIL)

400

☐ Ja ☒ Nein

☐ Ja ☒ Nein

☐ Ja ☒ Nein

☒ Ja ☐ Nein

11.7

41530

2600

☒ Ja ☐ Nein

☐ Ja ☒ Nein

☒ Ja ☐ Nein

1.1

☐ Ja ☒ Nein

☒ Ja ☐ Nein

1.1

☒ Ja ☐ Nein

☐ Ja ☒ Nein

☐ Ja ☒ Nein

☒ Ja ☐ Nein

☒ Ja ☐ Nein

☐ Ja ☒ Nein

☐ Ja ☒ Nein

☐ Ja ☒ Nein

☐ Ja ☒ Nein

☐ Ja ☒ Nein

2500

XLPE

☐ Ja ☒ Nein

☒ Ja ☐ Nein

☐ Ja ☒ Nein

41530

2600

☒ Ja ☐ Nein

3212

☒ Ja ☐ Nein

Mehrkostenfaktor (MKF)

Angabe des Mehrkostenfaktors

Liegt das Berechnungsblatt für den Mehrkostenfaktor bei?

☐ Ja ☒ Nein

Bemerkung

Bemerkung

MKF: Technologie wurde durch SÜL-611 vorgegeben (Bundesratsentscheid vom 31.08.2022)

Erstellungskosten

Erstellungskosten CHF (siehe Wegleitung zur Schätzung)

95500000

Zusatzangaben**Gewässerschutz****Gewässerschutz (Karten siehe kantonales Geoinformationssystem GIS)**

In Grundwasserschutzzone S1	☐ Ja	☒ Nein
In Grundwasserschutzzone S2	☐ Ja	☒ Nein
In Grundwasserschutzzone S3	☒ Ja	☐ Nein
In Grundwasserschutzareal	☐ Ja	☒ Nein
In Gewässerschutzbereich Au	☒ Ja	☐ Nein

Falls andere, welche?

Querung von Oberflächengewässer (horizontalen und vertikalen Abstand angeben, Querprofil beilegen)

Oberirdischen Fliessgewässer	☒ Ja	☐ Nein
Unterirdisch/eingedoltem Fliessgewässer	☒ Ja	☐ Nein

Wassergefährdenden Flüssigkeiten

Enthalten Anlagenteile wassergefährdende Flüssigkeiten?	☐ Ja	☒ Nein
Falls ja: Die Empfehlung des VSE 2.19 (Schutz der Gewässer bei der Erstellung und Betrieb von el. Anlagen) werden eingehalten?	☐ Ja	☐ Nein

Erdbebensicherheit

Die ESTI-Richtlinie Nr. 248 Erdbebensicherheit der elektrischen Energieverteilung in der Schweiz wird eingehalten	☒ Ja	☐ Nein
---	--	-------------------------------

Landschafts-, Natur- und Heimatschutz

Elektronische Adressen: Systematische Rechtssammlung des Bundes, Geoportal des Bundes, kantonales GIS, Umweltthemen des Bundesamts für Umwelt BAFU (u.a. Thema Umweltrecht), BAFU-Richtlinie UVP-Handbuch
Für alle mit * siehe: <https://map.geo.admin.ch>

* BLN (Landschaft und Naturdenkmäler)	☒ Ja	☐ Nein
* Moorlandschaft	☐ Ja	☒ Nein
* Schützenswerte Ortsbilder (ISOS), geschichtliche Stätten, Natur- oder Kulturdenkmäler	☒ Ja	☐ Nein
Kantonales Landschaftsschutzgebiet	☒ Ja	☐ Nein
Kommunales Landschaftsschutzgebiet	☒ Ja	☐ Nein
* Auengebiet	☒ Ja	☐ Nein
* Trockenwiese oder -weide	☐ Ja	☒ Nein
* Hoch- oder Übergangsmoor	☐ Ja	☒ Nein
* Flachmoor	☒ Ja	☐ Nein
* Amphibienlaichgebiete / Feuchtgebiete	☒ Ja	☐ Nein
* Wasser- und Zugvogelreservat	☐ Ja	☒ Nein
* Jagdbanngebiet	☐ Ja	☒ Nein
* Park nach Pärkeverordnung	☐ Ja	☒ Nein
Kantonales Naturschutzgebiet	☒ Ja	☐ Nein
Kommunales Naturschutzgebiet	☐ Ja	☒ Nein
Schutzwürdige Biotope nach Art. 18 NHG	☒ Ja	☐ Nein
Fruchtfolgeflächen	☒ Ja	☐ Nein

Wald

Kant. Waldabstand eingehalten	☐ Ja	☒ Nein
Rodung notwendig	☒ Ja	☐ Nein

Nachteilige Nutzung:

Niederhaltung notwendig	☒ Ja	☐ Nein
Nichtforstliche Kleinbaute	☐ Ja	☒ Nein

Betroffene Infrastrukturanlagen

Schwachstromanlagen nach Art. 3 VPeA	☒ Ja	☐ Nein
Falls ja, sind Schutzmassnahmen nötig?	Nein	
Nationalstrassen	☒ Ja	☐ Nein

Kantonsstrassen	☒ Ja ☐ Nein
Gemeindestrassen	☒ Ja ☐ Nein
Auswirkungen auf Fuss- und Wanderwege/Velorouten	☒ Ja ☐ Nein
* Historischer Verkehrsweg IVS	☒ Ja ☐ Nein

Rohrleitungsanlagen (Anlagen, welche die Betriebssicherheit der bestehenden Rohrleitungsanlage im Sinne von Art. 1 Rohrleitungsgesetz (RLG, SR 746.1) beeinträchtigen könnten, bedürfen der Zustimmung des Bundesamts für Energie (BFE), die Erteilung einer Bewilligungsnummer des ERI erfüllt die Voraussetzung dieser Zustimmung.)

Rohrleitungsanlagen (für Gas und Öl gem. Art. 3 RLV)	☒ Ja ☐ Nein
Beeinträchtigt die mit diesem Gesuch eingegebenen Anlage eine Rohrleitungsanlage im Sinne von Art. 1 RLG resp. Art. 3 RLV?	☐ Ja ☒ Nein

diesen Link müssen Sie das Vorhaben dem ERI vorgängig eingeben, damit das ERI eine ID-Nummer erstellen kann.):

Falls Ja: Geben Sie die ID-Nummer, die das ERI vergeben hat ein (Über Ex-Zone (Tank-/Gasanlage, etc.)

	☐ Ja ☒ Nein
--	--

Öffentlicher Grund

	☒ Ja ☐ Nein
--	--

Falls andere, welche?

Aufbruch des öffentlichen Grundes

Zustimmung liegt vor:

Nein

Dienstbarkeiten

Alle Zustimmungen/Berechtigungen für Eingriff in fremdes Eigentum liegen vor

	☐ Ja ☒ Nein
--	--

Falls nein, wurden die persönlichen Anzeigen (Art. 31 EntG) zugestellt?

	☒ Ja ☐ Nein
--	--

Schriftliches Einverständnis vorhanden

Kantonale Behörde

Nein

Kommunale Behörde

Nein

Werkeigentümer (z.B. Brücken, eingedolte Gewässer, Meliorationsleitungen)

Nein

Bahnen vgl. ESTI-Richtlinie Nr. 235 Anhang 4, i (Annäherung, Erdungssysteme, etc.)

	☒ Ja ☐ Nein
--	--

Falls ja, **"Zusatzinformationen: Spezielle Kriterien"**

ausfüllen und Angabe welcher Art:

Eisenbahn

Liegt die Stellungnahme der betroffenen Bahn gemäss ESTI Richtlinie 235 Anhang 4, i bei?

	☒ Ja ☐ Nein
--	--

Ist eine Beeinflussung von/durch Eisenbahnanlagen (gem. Art. 2 Abs. 1 VPpA) zu erwarten?

	☐ Ja ☒ Nein
--	--

Spezielle Kriterien

Liegt Projekt ausserhalb Bauzone oder ist eine der folgenden Fragen mit Ja beantwortet: Register "Zusatzinformationen: Spezielle Kriterien" ausfüllen

Das Projekt liegt gemäss kommunalem Zonenplan

ausserhalb

Bauzone

Annäherung an Bauverbotszone (ÖREB-Kataster/ Anhang 1 GeoIV)

	☐ Ja ☒ Nein
--	--

Gefährdetes Gebiet gemäss kantonaler Gefahrenkarte

	☒ Ja ☐ Nein
--	--

Belasteter Standort (Altlasten inkl. Flächen, wo die abschliessende Bewertung noch aussteht und in Bearbeitung ist) gemäss Online-Kataster von Kantonen und Bundesstellen

	☐ Ja ☒ Nein
--	--

Zusatzinformationen: Spezielle Kriterien

Bauen ausserhalb Bauzonen: bei Projekten ? 60 kV mit grösseren Baustellen oder Projekten mit grösserem Eingriff in die Umwelt:

Beschreibung der Bauphase (u.a. Bauverfahren/-methode und Terminplan, Flächen für Verkehrswege, Baupisten, Deponien und Installationsplätze), falls die bestehenden Zugangswege nicht ausreichen

	☒ Ja ☐ Nein
--	--

Umweltnotiz gemäss Modul 2, Ziff. 1.3 der BAFU-Richtlinie UVP-Handbuch

	☒ Ja ☐ Nein
--	--

Annäherung an Bauverbotszone: Falls ja, welche Zone ist vom gesamten Vorhaben betroffen (auch Baustelleninstallationen)? Vermasster Situationsplan oder Nachweis, dass die Schutz- resp. Bauverbotsabstände eingehalten sind, bei Unterschreitungen folgender Horizontalabstände:

Abstand zu Hochspannungsfreileitungen kleiner als 20 m , bei Hochbauten zum äussersten Leiter (Nachweis auf Basis LeV)	☐ Ja ☒ Nein
Abstand zu Hochspannungsfreileitungen kleiner als 5 m bei Bauten und Anlagen zu Fundamentsockeln und Schaftteilen (Nachweis auf Basis LeV), falls Unterschritten: Einflussbereich der Tragwerkserdung mit Leitungsinhaber abklären und Ergebnis beilegen	☐ Ja ☒ Nein
Abstand zum äussersten Gleis von Eisenbahnanlagen , kleiner als (vgl. ESTI-Richtlinie Nr. 235 Anhang 4, i) 50 m (Nachweis auf Basis Projektierungszonen, Baulinien EBG/ EBV und Art. 98 ff. LeV)	☒ Ja ☐ Nein
Abstand zur Strassenachse von Nationalstrassen kleiner als 50 m (Nachweis auf Basis Projektierungszonen, Baulinien nach NSG/ NSV und Art. 114 LeV)	☒ Ja ☐ Nein
Abstand zum Kantonsstrassenrand kleiner als 10 m (Nachweis der Einhaltung der Bauverbotslinien nach kantonomer Gesetzgebung)	☒ Ja ☐ Nein
Abstand zum Gemeindestrassenrand kleiner als 5 m (Nachweis der Einhaltung der Bauverbotslinien nach örtlichem Planungs- und Baugesetz)	☒ Ja ☐ Nein
Abstand zur Grundstücksgrenze kleiner als 5 m (Nachweis der Einhaltung der Bauverbotslinien nach örtlichem Planungs- und Baugesetz)	☐ Ja ☒ Nein
Abstand zu Hochdruck-Rohranlagen kleiner als 30 m (Nachweis auf Basis Art. 123 ff. LeV und Art. 17 Abs.2 RLSV)	☒ Ja ☐ Nein
Abstand zu Tankanlagen (ober- oder unterirdisch) kleiner als 30 m (Nachweis auf Basis Art. 129 ff. LeV)	☐ Ja ☒ Nein
Abstand zum Waldrand kleiner als 30 m (Nachweis der Einhaltung des Waldabstands gemäss kantonomer Waldgesetzgebung)	☒ Ja ☐ Nein
Abstand zum Gewässer (unter-/oberirdische Fliessgewässer und stehende Gewässer) kleiner als 20 m (Nachweis der Einhaltung des Gewässerraums nach Art. 41a, 41b oder Art. 62 GschV)	☒ Ja ☐ Nein
Gefährdetes Gebiet gemäss kantonomer Gefahrenkarte	
Hochwassergefahren betroffen	☒ Ja ☐ Nein
Falls ja: Gefahreinstufung gemäss kantonomer Gefahrenkarte:	
	mittel (Gebotsbereich)
Anderes Gebiet der Gefahrenkarte betroffen	Nein
Falls ja, welches?	
Belasteter Standort	
Register Kanton	☐ Ja ☒ Nein
Register Militär oder Zivilflugplatz	☐ Ja ☒ Nein
Register Bahn	☐ Ja ☒ Nein

Einzureichende Unterlagen

Nachdem Sie "Dokument hinzufügen" ausgewählt haben, tragen Sie im Feld

Titel / Bezeichnung für jedes Dokument, eine eindeutige Bezeichnung

ein. Die Bezeichnung sollte 3 Segmente beinhalten:

Bezeichnung der Unterlage - z.B. Situation

Plan- oder Dokumentennummer, vom Gesuchsteller gewählt

Datum der letzten Änderung des Dokuments

Beispiel für ein Titel: Situation_221133B_16.05.2023

Kartenausschnitt (z.B. M 1:25000)

2.00_Übersichtsplan und	07.10.2025	2.00_Übersichtsplan und Trassepläne.pdf
-------------------------	------------	---

Situationsplan (z.B. M 1:500)

3.00_Situationspläne	21.10.2025	3.00_Situationspläne.pdf
----------------------	------------	--------------------------

3.01_Situationspläne	21.10.2025	3.01_Situationspläne.pdf
----------------------	------------	--------------------------

3.02_Situationspläne	21.10.2025	3.02_Situationspläne.pdf
3.03_Situationspläne	21.10.2025	3.03_Situationspläne.pdf
3.04_Situationspläne	21.10.2025	3.04_Situationspläne.pdf
3.05_Situationspläne	21.10.2025	3.05_Situationspläne.pdf
3.06_Situationspläne	21.10.2025	3.06_Situationspläne.pdf
3.07_Situationspläne	21.10.2025	3.07_Situationspläne.pdf
Weitere Beilagen gemäss ESTI-Richtlinie Nr. 235		
13.00_Aarau Verkehr AG	22.08.2025	13.00_Aarau Verkehr AG.pdf
7.00_Mastfundamente	22.08.2025	7.00_Mastfundamente.pdf
9.00_Kettenzeichnungen	22.08.2025	9.00_Kettenzeichnungen.pdf
10.01_NISV	22.08.2025	10.01_NISV.pdf
10.02_NISV	22.08.2025	10.02_NISV.pdf
10.03_NISV	22.08.2025	10.03_NISV.pdf
10.04_NISV	22.08.2025	10.04_NISV.pdf
12.00_Deckblatt Studien	22.08.2025	12.00_Deckblatt Studien.pdf
12.01_Windstudie	22.08.2025	12.01_Windstudie.pdf
12.02_Lärmstudie	22.08.2025	12.02_Lärmstudie.pdf
11.01_Rodungen	05.09.2025	11.01_Rodungen.pdf
11.02_Rodungen	05.09.2025	11.02_Rodungen.pdf
11.03_Rodungen	05.09.2025	11.03_Rodungen.pdf
11.04_Rodungen	05.09.2025	11.04_Rodungen.pdf
11.05_Rodungen	05.09.2025	11.05_Rodungen.pdf
1.00_Deckblatt Technischer Bericht und Bericht Hauptuntersuchung UVP	15.09.2025	1.00 Deckblatt Technischer Bericht und Bericht Hauptuntersuchung UVP.pdf
1.03_Bericht Hauptuntersuchung UVP, Anhang 1 Objektblatt 611	15.09.2025	1.03 Bericht Hauptuntersuchung UVP, Anhang 1 Objektblatt 611.pdf
1.04_Bericht Hauptuntersuchung UVP, Anhang 2 Erläuternde Berichte zu Objektblatt 611.pdf	15.09.2025	1.04 Bericht Hauptuntersuchung UVP, Anhang 2 Erläuternde Berichte zu Objektblatt 611.pdf
1.06_Bericht Hauptuntersuchung UVP, Anhang 4 Baugrunduntersuchungen	15.09.2025	1.06 Bericht Hauptuntersuchung UVP, Anhang 4 Baugrunduntersuchungen.pdf
1.07_Bericht Hauptuntersuchung UVP, Anhang 5 Durchflusssnachweis Reussquerung.pdf	15.09.2025	1.07 Bericht Hauptuntersuchung UVP, Anhang 5 Durchflusssnachweis Reussquerung.pdf
1.08_Bericht Hauptuntersuchung UVP, Anhang 6 Bodenuntersuchungen	15.09.2025	1.08 Bericht Hauptuntersuchung UVP, Anhang 6 Bodenuntersuchungen.pdf

1.09_Bericht Hauptuntersuchung UVP, Anhang 7 Bodenschutzkonzept	15.09.2025	1.09 Bericht Hauptuntersuchung UVP, Anhang 7 Bodenschutzkonzept.pdf
1.10_Bericht Hauptuntersuchung UVP, Anhang 8 Übersicht Bodeneingriffe	15.09.2025	1.10 Bericht Hauptuntersuchung UVP, Anhang 8 Übersicht Bodeneingriffe.pdf
1.14_Bericht Hauptuntersuchung UVP, Anhang 11 ISOS Ortsbildaufnahmen	15.09.2025	1.14 Bericht Hauptuntersuchung UVP, Anhang 11 ISOS Ortsbildaufnahmen.pdf
10.00_NISV	24.09.2025	10.00_NISV.pdf
1.01_Dokument_Technischer	24.09.2025	1.01_Dokument_Technischer Bericht PGV.pdf
0.00_Inhaltsverzeichnis	07.10.2025	0.00_Inhaltsverzeichnis.pdf
6.00_Schächte	07.10.2025	6.00_Schächte.pdf
1.11_Bericht Hauptuntersuchung UVP, Anhang 9 Sichtbarkeitsanalysen und Fotomontagen	07.10.2025	1.11 Bericht Hauptuntersuchung UVP, Anhang 9 Sichtbarkeitsanalysen und Fotomontagen.pdf
1.12_Bericht Hauptuntersuchung UVP, Anhang 10 Pläne Flora, Fauna, Lebensräume Teil 1.pdf	07.10.2025	1.12 Bericht Hauptuntersuchung UVP, Anhang 10 Pläne Flora, Fauna, Lebensräume Teil 1.pdf
1.13_Bericht Hauptuntersuchung UVP, Anhang 10 Pläne Flora, Fauna, Lebensräume Teil2.pdf	07.10.2025	1.13 Bericht Hauptuntersuchung UVP, Anhang 10 Pläne Flora, Fauna, Lebensräume Teil2.pdf
Grunderwerbstabelle Abbruch	07.10.2025	2025-10-07 _ESTI__Abbruch_
Grunderwerbstabelle Neubau	07.10.2025	2025-10-07 _ESTI__Neubau_
Grunderwerbstabelle Ersatzmassnahmen	07.10.2025	2025-10-07 ESTI_Ersatzmassnahmen_ Grunderwerbstabelle NIW-OBf.pdf
1.02_Dokument_Bericht	07.10.2025	1.02_Dokument_Bericht Hauptuntersuchung UVP.pdf
1.05_Bericht Hauptuntersuchung UVP, Anhang 3 Übersicht Stellungnahmen	07.10.2025	1.05 Bericht Hauptuntersuchung UVP, Anhang 3 Übersicht Stellungnahmen.pdf
4.00_Längenprofile	21.10.2025	4.00_Längenprofile.pdf
5.00_Mastbilder und Kreuzungen	21.10.2025	5.00_Mastbilder und Kreuzungen.pdf
11.00_Rodungen	21.10.2025	11.00_Rodungen.pdf
8.00_Übergangsbauwerke	21.10.2025	8.00_Übergangsbauwerke.pdf

Abschluss

Die Anlage hält die Starkstrom-, Leitungs- und NISV-Verordnung ein?

☒ Ja ☐ Nein

Wenn Sie als Gesuchsteller für einen dritten Betriebsinhaber das Gesuch einreichen, müssen Sie mit dem Gesuch eine Ermächtigung (Vollmacht) des Betriebsinhabers hochladen.

Die Ermächtigung liegt dem Gesuch bei

☐ Ja ☒ Nein

Wenn eine Ausnahmegewilligung notwendig ist, muss ein begründetes Gesuch beigelegt werden.

Haben Sie alle erwähnten und notwendigen Beilagen hinzugefügt?

☒ Ja ☐ Nein

Dieses Gesuch wurde wahrheitsgetreu ausgefüllt.

☒ Ja ☐ Nein



Datum:

Unterschrift:

Name in Blockschrift:

Datum:

Unterschrift:

Name in Blockschrift:

Hauptsitz
Eidgenössisches Starkstrominspektorat ESTI
Luppenstrasse 1
8320 Fehraltorf
Telefon +41 58 595 18 18
info@esti.admin.ch, www.esti.admin.ch

Niederlassung
Inspection fédérale des installations à courant fort ESTI
Route de la Pâla 100
1630 Bulle
Telefon +41 58 595 19 19
info@esti.admin.ch, www.esti.admin.ch