





Name der Partnerleitung:	-				
Nennspannung:	Swissgrid	420/380 kV	50 Hz	3 ~	
	Swissgrid	420/380 kV	50 Hz	3 ~	
Betriebsspannung:	Swissgrid	380 kV	50 Hz	3 ~	
	Swissgrid	220 kV	50 Hz	3 ~	
Leiterseil:	Swissgrid	3x 2x 1000-AAAC_1000-AL3_-D41			
	Swissgrid	3x 2x 1000-AAAC_1000-AL3_-D41			
Erdseil:	Swissgrid	1x 451-AAAC-ACS_410-AL3_OPGW-144F			

Legende:		Einzelbaum Abbruch / Bestehend	
	Bestand		definitive Rodung
	Projekt Freileitung		temporäre Rodung
	Projekt Kabelleitung		Niederhalteservitut
	Abbruch		


Ersteller		 Axpo Grid AG Parkstrasse 23 CH-5401 Baden		Ersteller Dok. Nr. EEL-13529
				Planvorlage Nr. -
Dokumentenart: Rodungsplan				Massstab: 1:2000
Gemeinde: Affoltern am Albis, Obfelden, Ottenbach				
Anlage / Trasse: TR2110 Niederwil - Obfelden				
ST745 220-kV-Leitung Niederwil - Obfelden				
ST952 380-kV-Leitung Beznau - Mettlen				
ST745 220-kV-Leitung Niederwil - Obfelden (Reuss West) ABBRUCH				
ST746 220-kV-Leitung Obfelden - Regensdorf (Reuss Ost) ABBRUCH				
Abschnitt: Mast 2110x035 - Mast 2110x038				
Betreff: 380-/220-kV, Niederwil - Obfelden, Spannungserhöhung auf 2x380-kV				
	Erstellt Name / Datum	Geprüft Name / Datum	Freigegeben Name / Datum	Beschreibung Änderung
Erstellt	roke / 30.06.2025	wije / 30.06.2025	alch / 30.06.2025	
Rev. 01	-	-	-	-
Rev. 02	-	-	-	-
Rev. 03	-	-	-	-
Projektphase		Fachbereich		Entstand aus / Modellquelle
Bewilligungsverfahren		Leitungsbau		AutoCAD
		Bleichemattstrasse 31 CH 5001 Aarau		Dokumentnummer L_12131_13_13529
Format A4xA1				Sprache DE
				Blatt 01 von 01



Name der Partnerleitung:	-				
Nennspannung:	Swissgrid	420/380	kV	50	Hz 3 ~
	Swissgrid	420/380	kV	50	Hz 3 ~
Betriebsspannung:	Swissgrid	380	kV	50	Hz 3 ~
	Swissgrid	220	kV	50	Hz 3 ~
Leiterseil:	Swissgrid	3x 2x 1000-AAAC_1000-AL3_-D41			
	Swissgrid	3x 2x 1000-AAAC_1000-AL3_-D41			
Erdseil:	Swissgrid	1x 451-AAAC-ACS_410-AL3_OPGW-144F			

Legende:		Einzelbaum Abbruch / Bestehend
— Bestand		definitive Rodung
— Projekt Freileitung		temporäre Rodung
- - - Projekt Kabelleitung		Niederhalteservitut
— Abbruch		Ersatzaufforstung


Ersteller  Axpo Grid AG Parkstrasse 23 CH-5401 Baden		Ersteller Dok. Nr. EEL-13530		
Dokumentenart: Rodungsplan		Planvorlage Nr. -		
Gemeinde: Affoltern am Albis, Obfelden		Massstab: 1:2000		
Anlage / Trasse: TR2110 Niederwil - Obfelden				
ST745		220-kV-Leitung Niederwil - Obfelden		
ST952		380-kV-Leitung Beznau - Mettlen		
ST745		220-kV-Leitung Niederwil - Obfelden (Reuss West) ABBRUCH		
ST746		220-kV-Leitung Obfelden - Regensdorf (Reuss Ost) ABBRUCH		
Abschnitt:		Mast 2110x038 - Portal S072a001		
Betreff:		380-/220-kV, Niederwil - Obfelden, Spannungserhöhung auf 2x380-kV		
	Erstellt Name / Datum	Geprüft Name / Datum	Freigegeben Name / Datum	Beschreibung Änderung
Erstellt	roke / 30.06.2025	wije / 30.06.2025	alch / 30.06.2025	
Rev. 01	-	-	-	-
Rev. 02	-	-	-	-
Rev. 03	-	-	-	-
Projektphase Bewilligungsverfahren		Fachbereich Leitungsbau		Entstand aus / Modellquelle AutoCAD
		Bleichemattstrasse 31 CH 5001 Aarau		Dokumentnummer I_12131_13_13530
Format A4xA1		Sprache DE		Blatt 01 von 01



Name der Partnerleitung:	-			
Nennspannung:	Swissgrid	420/380 kV	50 Hz	3 ~
	Swissgrid	420/380 kV	50 Hz	3 ~
Betriebsspannung:	Swissgrid	380 kV	50 Hz	3 ~
	Swissgrid	220 kV	50 Hz	3 ~
Leiterseil:	Swissgrid	3x 2x 1000-AAAC_1000-AL3 - _D41		
	Swissgrid	3x 2x 1000-AAAC_1000-AL3 - _D41		
Erdseil:	Swissgrid	1x 451-AAAC-ACS_410-AL3_OPGW-144F		

Legende:			Einzelbaum Abbruch / Bestehend
			Bestand
			Projekt Freileitung
			Projekt Kabelleitung
			Abbruch
			Aufforstung
			definitive Rodung
			temporäre Rodung
			Niederhalteservitut

Ersteller		 Axpo Grid AG Parkstrasse 23 CH-5401 Baden		Ersteller Dok. Nr. EEL-13531
Gemeinde:		Bremgarten, Fischbach-Göslikon		Planvorlage Nr. -
Dokumentenart:		Rodungsplan		Massstab: 1:2000
Anlage / Trasse:		TR2110 Niederwil - Obfelden		
ST745		220-kV-Leitung Niederwil - Obfelden		
ST952		380-kV-Leitung Beznau - Mettlen		
ST745		220-kV-Leitung Niederwil - Obfelden (Reuss West) ABBRUCH		
ST746		220-kV-Leitung Obfelden - Regensdorf (Reuss Ost) ABBRUCH		
Abschnitt:		Mast Nr. 1213x006 - Mast Nr. 1213x012		
Betreff:		380-/220-kV, Niederwil - Obfelden, Spannungserhöhung auf 2x380-kV		
Erstellt Name / Datum	Geprüft Name / Datum	Freigegeben Name / Datum	Beschreibung Änderung	
Erstellt roke / 30.06.2025	Geprüft wije / 30.06.2025	Freigegeben alch / 30.06.2025		
Rev. 01	-	-		
Rev. 02	-	-		
Rev. 03	-	-		
Projektphase Bewilligungsverfahren		Fachbereich Leitungsbau		Entstand aus / Modellquelle AutoCAD
		Bleichemattstrasse 31 CH 5001 Aarau		Dokumentennummer L12131_13_13531
				Format A4 x A0
				Sprache DE
				Blatt 01 von 01



Name der Partnerleitung:	-				
Nennspannung:	Swissgrid	420/380	kV	50	Hz 3 ~
	Swissgrid	420/380	kV	50	Hz 3 ~
Betriebsspannung:	Swissgrid	380	kV	50	Hz 3 ~
	Swissgrid	220	kV	50	Hz 3 ~
Leiterseil:	Swissgrid	3x 2x 1000-AAAC_1000-AL3_-D41			
	Swissgrid	3x 2x 1000-AAAC_1000-AL3_-D41			
Erdseil:	Swissgrid	1x 451-AAAC-ACS_410-AL3_OPGW-144F			

Legende:		Bestand		Einzelbaum Abbruch / Bestehend
		Projekt Freileitung		Aufforstung
		Projekt Kabelleitung		definitive Rodung
		Abbruch		temporäre Rodung
				Niederhalteservitut

Ersteller		Axpo Grid AG Parkstrasse 23 CH-5401 Baden		Ersteller Dok. Nr. EEL-13532
Dokumentenart:		Rodungsplan		Planvorlage Nr. -
Gemeinde:		Bremgarten		Massstab: 1:2000
Anlage / Trasse:		TR2110 Niederwil - Obfelden		
ST745		220-kV-Leitung Niederwil - Obfelden		
ST952		380-kV-Leitung Beznau - Mettlen		
ST745		220-kV-Leitung Niederwil - Obfelden (Reuss West) ABBRUCH		
ST746		220-kV-Leitung Obfelden - Regensdorf (Reuss Ost) ABBRUCH		
Abschnitt:		Mast Nr. 1213x017 - Mast Nr. 1213x020		
Betreff:		380-/220-kV, Niederwil - Obfelden, Spannungserhöhung auf 2x380-kV		
Erstellt	Name / Datum	Geprüft	Name / Datum	Freigegeben
Erstellt	roke / 30.06.2025	Geprüft	wije / 30.06.2025	alch / 30.06.2025
Rev. 01	-	-	-	-
Rev. 02	-	-	-	-
Rev. 03	-	-	-	-
Projektphase		Fachbereich		Entstand aus / Modellquelle
Bewilligungsverfahren		Leitungsbau		AutoCAD
		Bleichemattstrasse 31 CH 5001 Aarau		Dokumentnummer L_12131_13_13532
Format		A4 x A1	Sprache	Blatt
			DE	01 von 01