



SITUATION 1:500

LEGENDE:

- FEUERLÖSCHER
 NOT - AUS TANKSTELLE
 PANIKSCHLOSS
 FLUCHTWEG
 Zone 0 Explosionsfähige Atmosphäre ist ständig über lange Zeiträume vorhanden.
 Zone 1 Explosionsfähige Atmosphäre ist im Normalbetrieb gelegentlich vorhanden.
 Zone 2 Explosionsfähige Atmosphäre ist im Normalbetrieb nicht oder nur kurzzeitig vorhanden.

DIE BAUHERRSCHAFT:
DER GRUNDEIGENTÜMER: VEREIN FÜR ABFALLENTSORGUNG VFA, LANGGÄULSTR. 24, 9470 BUCHS / SG

DER PROJEKTVERFASSER:
LINDNER & BOKSTALLER AG, SCHÖNFELDOSTR. 10, 9470 BUCHS / SG

FACHPLANER TANKSTELLE:
HIRT UMWELTTECHNIK AG, LUZERNERSTRASSE 403, 5054 MOOSLEERAU

SACHVERSTÄNDIGER TÜV:
TÜV Thüringen Schweiz AG, Industriestrasse West 24, 4613 Ricknack

B	17.01.25	PH	BAUEINGABE
A	17.01.25	GEZ	ÄNDERUNGEN

PROJEKT H2-PRODUKTION MIT H2 TANKSTELLE,
VFA-VEREIN FÜR ABFALLENTSORGUNG (SG)

EX-ZONENPLAN

Masstab	Grösse
1:100	0.60 / 1.47
1:500	(1.10 m)
Gezeichnet	PH 17.01.25
Revidiert	
Revidiert	
Plan-Nr.	24116-203

HIRT UMWELTTECHNIK AG
PLANUNG UND BAULEITUNG VON TANKSTELLEN,
WASCHANLAGEN, TANK- UND INDUSTRIEANLAGEN
CH-5054 MOOSLEERAU • LUZERNERSTRASSE 403 • TEL. 062 726 14 50
hrt@hrt-umwelttechnik.ch • www.hrt-umwelttechnik.ch

DIESER PLAN IST UNTER EIGENTUM. DIE VERWENDUNG IST NUR FÜR DIESES OBJEKT ZULÄSSIG. DER PLAN DARF WEDER KOPFTE NOCH AN DRITTE WEITERGEGEBEN WERDEN. (ART. 2 URG 02)

