

20260216_Detail Elektrolyseur

Das Areal wird min einem Zaun mit Maschenweite 50x200mm eingezäunt. Dafür wird Beim Trafo des Elektrolyseur eine Umzäunung mit der Maschenweite von max 40x40mm erstellt. Unten Aufgeführt finden Sie die Detail der Analgeteile welche der STV unterliegen.

1. Die MS-Anlage mit Eigenbedarf Trafo ist in einem geschlossenen Container.



2. Der Elektrolyseur ist gekapselt und wird mittels Abgeschlossener Anschlussbox inkl. Anschlüsse am Trafo des Elektrolyseur Berührungssicher Ausgebaut.
Der Trafo kann mit einem 40mm Zaun gemäss folgendem Bild umzäunt werden.

Beispiel des Elektrolyseur mit Umzäunung des Transformator:

