



TS 188 Pontresina Schulhaus
2789325/1151924

30m Grabarbeiten
(neuer Rohrblock)
Parzellen Nr. 1782 und 1788
der pol. Gemeinde Pontresina

Alte TS 27 Pontresina Schulhaus
(entfernt)

16kV-Leitung
TS 188 Pontresina Schulhaus - TS 14 Pontresina Clüx
Gesamtlänge: ca. 235m
Das neue Kabel wird 30m in einem neuen Schutzrohr PE120/132 und
175m in einem bestehenden Schutzrohr PE120/132 verlegt.

TS 14 Pontresina Clüx
S-0114133
2789439/1151830

16kV-Leitung neue TS 188 Pontresina Schulhaus - TS 14 Pontresina Clüx

Ausgabedatum09.02.2026FormatA1HerausgebersvsGis

Dem Plan können keine verbindlichen Masse entnommen werden. Die genaue Lage und Tiefe der Leitungen ist durch Sondagen zu ermitteln.
Sämtliche Rechte (insbes. Eigentums- und Urheberrechte) verbleiben vollständig bei der Repower AG respektive dem entsprechenden Netzeigentümer. Die Nutzungsbedingungen der Repower Planauskunft sind einzuhalten. Benützung der Daten der amtlichen Vermessung durch die kantonale Vermessungsdruckerei bewilligt.
© Repower AG (Repower AG, Via da Calt 12, 7742 Poschavo)
Störung melden: Prättigau / Rheintal +41 81 423 7711 | Engadina / Valposchavo +41 81 839 7575 | Surselva +41 81 926 2666

Massstab1:200

0m2m4m6m8m10m

↑

N