

3x1x95mm<sup>2</sup>  
L-xxx'xxx.1


80A

Rundkupfer d=8mm

Trafo 1  
EWU

Dyn 5  
16800 V  
1000kVA  
3x400/230V

2x (4x 1x 240mm<sup>2</sup>)



Fundamentarmierung



TS Postauto  
Uznach

16kV Prinzipschema

Masstab:	-	
Druckdatum:	09.04.2026	
Erstellt:	D. Jud	12.10.2025
Geprüft:	R. Baumgartner	12.10.2025
Änderung:	D. Jud	16.03.2026
Änderung:		
Änderung:		



Brauereistrasse 8 8730 Uznach