



AEW Energie AG

Regional-Center Lenzburg

Sägestrasse 6

CH-5600 Lenzburg

T +41 62 885 46 11

lenzburg@awe.ch

Gemeinde:

5727 Oberkulm

Objekt:

Neubau Transformatorenstation Bergstrasse

Standortevaluation / - varianten

Strecke:

Zwischen TS Tüetental und TS Sood

Plan:

Situationsplan TS Bergstrasse

Massstab:


1:1000



Plan- Nr.	A-02544-201	Gezeichnet		Geprüft	
		Datum	Visum	Datum	Visum
Projektplan	Erstellung	10.03.26	SED		
	Änderung				
	Änderung				
Lenzburg, 10. März 2026		AEW Energie AG			

Vor der Bauausführung sind neue nachgeführte Pläne bei den einzelnen Werken anzufordern.

AEW Normprofil



Legende:

Bestehend

Abbruch

Rohrtrasse MS+NS+SB

MS-Kabel (Mittelspannung, 16kV)

NS-Kabel (Niederspannung, 400V)

SB-Kabel (Öffentliche Beleuchtung, 230V)

LWL-Kabel (Lichtwellenleiter, Glasfaser)

KR60

zur Strassenmitte anordnen!

Leitungsmischung 0-16

Nur auf Verlangen der Bauleitung einbetonieren!

Beton CEM 200 kg/m³ Dmax 16

Rohrbögen immer einbetonieren!

Kontrolle der Rohrverlegung und Einmessung

Vor Baubeginn und vor dem Zudecken der Kabelschutzrohre ist das zuständige Regional-Center rechtzeitig (mindestens 1 ganzer Arbeitstag im Voraus) zur Kontrolle der Rohrverlegung zu benachrichtigen. Für die Einmessung kann direkt die **Abteilung Vermessung, M +41 79 422 77 11** aufgebeten werden. Die genaue Lage der AEW Verteilungen müssen bei offenerm Graben eingemessen werden können. Bevor die Leitung nicht eingemessen ist, darf nicht eingedeckt werden. Durch verspätete oder fehlende Benachrichtigung entstandene Mehraufwände gehen vollumfänglich zu Lasten des Unternehmers. **!!!! Bitte entsprechend weiterleiten !!!!!**