

MS-Prinzipschema


MS-ANLAGE

Typ: Siemens 8DJH SF6

Baujahr: 2010
 Nennspannung: 24 kV
 Nennstrom: 630 A
 Nennkurzzeitstrom: 20 kA
 UMZ - Schutz: 20 kA (3s)
 Schutzrelais: typ

Legende

GBA = Gebäudearmierung
 SE = Steck-Endgarnitur
 E = Erdanschluss



Elektrizitäts- und
 Wasserwerk
 Feldwiesenstr. 42
 9450 Altstätten

TS 42 Coltene

MS Prinzipschema

Gezeichnet:	01.01.2010	has	Revidiert:	--,--,----	
Revidiert:	17.02.2026	lod	Revidiert:	--,--,----	
Revidiert:	--,--,----		Revidiert:	--,--,----	